

熱気球パイロットの皆様へ

北海道電力ネットワーク・電源開発送変電ネットワークからのお願い

■送電線への接触・墜落事故が発生

平成21年には6千Vの配電線、昭和58年6万6千Vの送電線にフライト中の熱気球がサーマルによる突風にあおられ接触するという事故が発生し、河東郡一帯が一時間余にわたって停電しております。幸いにも感電事故には至っていませんが、一歩間違えると重大事故になり得るケースでした。(サーマル:上昇、下降気流の乱れた状態)

■接触事故による影響

送電線は、発電所や変電所から沢山の電気を送っていますので一旦事故を起こせば、広範囲な地域が停電となり、多くの需要家の皆様に影響を与え、生産活動や社会全体に混乱を招いてしまいます。

■接触事故防止と安全確保について

パイロットの皆様は、送電線への接触事故防止のため事前に送電線を確認し以下の事項に留意していただき安全な飛行を楽しんでください。

- ① 送電線より水平距離で、**1km以内に着陸しない。**
- ② 送電線の上空通過は**250m以上の高度を維持**する。
- ③ 送電線に対する監視員を定め、**常に距離や高さを監視し**注意する。

■事故等が発生した場合の処置について

自分達で気球の撤去は行わず、身の安全確保に努め速やかに連絡を下さい。

さらなる人身事故等の二次災害が発生する恐れがありますので、担当者が到着するまで安全な場所で待機願います。

*** 連絡事項:「場所・状態・連絡者・支持物に表示されている線路名と鉄塔番号」**

■連絡先について

大会名	大会実施箇所 範囲の担当箇所	大会実施箇所 範囲内送電線名	連絡先(携帯)
バルーンフェスティバル	北海道電力ネットワーク(株) 道東統括支店 電力部 送電運営グループ(音更事務所)	・187kV(275kV) 道東幹線 ・66kV 瓜幕線 ・66kV 士幌線	竹内携帯 090-7656-3558(2日) 副長携帯 090-8274-5344(3、4日)
	電源開発送変電ネットワーク(株) 上士幌送変電事業所	・187kV 十勝幹線糠平新得線 ・187kV 十勝幹線足糠線1号線 ・187kV 十勝幹線足糠線2号線	現場パトロール班 [J-POWER ハイテック] 090-4465-4498 (2日) 090-4465-4450 (3日) 090-4465-4450 (4日)

写真:配電線に接触(撤去作業)

